



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: H-6728 Szeged, Napos út 4.

Tel: +36-62/553-040, Fax: +36-62/553-041, E-mail: szeged.kk@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

Szám: 061/466-6/2014/SZEGED KHO.

Tárgy: Égéstermék elvezető üzemeltetésének megtiltása.

Ügvyintéző:

Tel: +36-62/553-040

E-mail: szeged.kk@katved.gov.hu

HATÁROZAT

A ... Kft. (székhelye: ..., képvis.: tulajdonos cégvezető) által a ... szám alatti telephelyén szilárd tüzelésű tüzelő fűtő berendezésekhez kapcsolódóan üzemeltetett 4 db égéstermék elvezető (kémény) üzemeltetését a tűzvédelmi követelmények teljesítéséig

megtiltom.

Felhívom a figyelmét, hogy az üzemeltetést csak a tűzvédelmi szabálytalanság megszüntetésének tűzvédelmi hatóság felé történő igazolását követően kiadott hatósági engedély birtokában lehet ismételtelen megkezdeni.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli azonnal végrehajtható.

A határozatban foglalt kötelezettség nem teljesítése esetén természetes személy esetén 5.000,- Ft-tól (azaz ötezer forinttól) 500.000,- Ft-ig (azaz ötszázezer forintig) terjedő eljárásbírság kiszabásának van helye.

Amennyiben a ... szám alatti telephelyen kiépített szilárd tüzelésű tüzelő fűtő berendezésekhez kapcsolódó 4 db égéstermék elvezetőt a tilalom ellenére tovább üzemeltetik, vagy engedély nélkül azt ismét üzembe helyezik, az ingatlan tulajdonosával, használgójával szemben 5.000,- Ft-tól (azaz ötezer forinttól) 30.000,- Ft-ig (azaz harmincezer forintig) terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.

A határozat ellen 15 napon belül, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.) címzett, a hatóságomhoz benyújtandó, 5.000,- Ft azaz ötezer forint értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

INDOKOLÁS

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a ... Kft. ... szám alatti telephelyén 2014. február 14-én átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés alkalmával megállapítást nyert, hogy a telephelyen szilárd tüzelésű tüzelő fűtő berendezésekhez kapcsolódóan üzemeltetett 4 db égéstermék elvezető található. Az égéstermék elvezetők megfe-

lelősége ügyében megkerestem a Szegedi Kéményseprőipari Kft.-t (címe: 6725. Szeged, Moszkvai krt. 27., képv.: ügyvezető). A Szegedi Kéményseprőipari Kft. 2014. március 12-én

szoron kívül elvégezte a kémények vizsgálatát, amelyről készült iratot (Tanúsítvány), valamint az irat alapján készült 2014. március 20-ai keltezésű tájékoztatást 2014. március 25-én elektronikus úton benyújtotta kirendeltségemre. A szoron kívüli vizsgálat során az alábbiak kerültek megállapításra:

- A vizsgálat során megállapítottuk, hogy az 1. és 2. sz. kémények tetőn kívül fugahiányosak, az összekötő elemek becsatlakoztatása a kéményekbe nem megfelelő és a kémények koromzsákajtajai töröttek. Ezeket a hibákat a következő fűtési szezonig ki kell javítani!

- A 3. sz. kémény a tetőig falazott kivitelű, majd a tetőn kívül eternit csőből készült toldóval magasított. Az eternit cső szilárd tüzelésű tüzelőberendezés égéstermékének elszállítására nem alkalmas!

Az összekötő elem becsatlakoztatása a kéményekbe nem megfelelő és a koromzsákajtó törött.

- A 4. sz. égéstermék-elvezető szabálytalan, mert anyaga és kialakítása nem felel meg a jelenlegi szabvány előírásainak!

A 3. és 4. sz. égéstermék-elvezetőkre kötött tüzelőberendezések üzembe helyezése előtti kéményvizsgálata sem történt meg.

Ezen tüzelőberendezéseknek a szabvány (MSZ 845) előírásainak megfelelő rendszerkéményt kell biztosítani, melynek megfelelőségét Kéményvizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A Szegedi Kéményseprőipari Kft. által készült vizsgálati irata alapján a ... Kft. ... szám alatti telephelyén szilárd tüzelésű tüzelő fűtő berendezésekhez kapcsolódóan üzemeltetett 4 db égéstermék elvezető (kémény) az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az jelen állapotában nem használható, mivel az a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (továbbiakban Ksktv) végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés e) és g) pontjában foglaltakat sérti.

A 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés e) és g) pontja alapján az élet-és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének minősül az „olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot nem végezték el, a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródik.

Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén – a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében – a hatósági eljárás lefolytatására az első fokú tűzvédelmi hatóság jogosult. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján elsőfokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófavédelmi kirendeltség jár el.

A fentiek figyelembe vételével az alábbi jogszabályi helyek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 576. § (3) bekezdése szerint „tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és összekötő elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.”

Az OTSZ 578. § (1) bekezdése szerint „az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.”

A Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése alapján a tűzvédelmi hatóság a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást követően a szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését.

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (továbbiakban Ket.) 101. § (5) bekezdés a) pontja alapján fellebbezésre tekintet nél-

kül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítom, tekintettel arra, hogy az a Szegedi Kéményseprőipari Kft. 2014. március 12-én soron kívül elvégzett vizsgálatát követően keletkezett iratok alapján az életveszéllyel fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges.

A fentiek alapján a ... Kft. ... szám alatti telephelyén szilárd tüzelésű tüzelő fűtő berendezésekhez kapcsolódóan üzemeltetett 4 db égéstermék elvezető üzemeltetését csak a tűzvédelmi szabálytalanság megszüntetésének tűzvédelmi hatóság felé történő igazolását követően kiadott hatósági engedély birtokában lehet ismételten megkezdeni.

A határozatban foglaltak nem teljesítése esetén a végrehajtásról és a foganatosításról a *Ket.* 101. § (6) bekezdése, a *Ket.* 134. § d) pontja, valamint a *Ket.* 61. § (1)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A tűzvédelmi bírság kiszabásának lehetőségét a *Korm. rendelet* 9/A. § (2) bekezdése biztosítja, a bírság összegét a *Ksktv* 12. § (2) bekezdés f) pontja határozza meg.

Az eljárás megindításáról történő értesítés a *Ket.* 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőzésre került, tekintettel arra, hogy az eljárás megindításától számítva 8 napon belül érdemi döntés született.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztam.

Határozatom a *Ket.* 71. § (1) bekezdésén, a *Ksktv.* 12. § (2) bekezdés b) pontján, valamint a *tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról* szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. §-án alapul. Hatáskörömet a *Korm. rendelet* 1. § (1) bekezdése, és a 9/A.§ (1) bekezdése, illetékességemet a *katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről* szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

A *Ket.* 98. § (1) bekezdése értelmében az első fokon hozott határozattal szemben önálló fellebbezésnek van helye, melyet a *Ket.* 102. § (1) bekezdése szerint annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amelyik a megtámadott döntést hozta. A *Ket.* 99. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezés elbírálására a *Korm. rendelet* 2. § (1) bekezdése alapján a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.) jogosult. A fellebbezési eljárásra a *Ket.* 102-105. §-a az irányadó. A fellebbezési illeték összegét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése határozza meg.

S z e g e d, 2014. március 27.

Tisztelettel:

kirendeltség-vezető
nevében és megbízásából

hatósági osztályvezető

Készült: 3 eredeti példányban

Egy példány: 2 lap (3 oldal)

Kapja: 1. ... Kft. (székhelye: ..., képv.: tulajdonos cégvezető)
2. Szegedi Kéményseprőipari Kft. (székhelye: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.)
3. Irattár

Iktatószám:	061/466-6/2014/SZEGED KHO.
Jogerő/határozathozatal dátuma:	2014. április 15.
Közzététel jogcíme:	Jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat
Közzététel dátuma:	2014. május 30.
Eljáró hatóság neve:	Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Tárgy:	Égéstermék elvezető üzemeltetésének megtiltása.
Ügyfél megnevezése, székhelye:	... Kft.
Publikált dokumentum fájl neve:	061_466_6_2014_SZEGED_KHO
Bíróságon megtámadva:	Igen/ <u>Nem</u>