



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-6600 Szentes, Kossuth u. 47.
Tel: 36-63 / 561-041 Fax: 36-63 / 561-049 e-mail: szentes.kk@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

Szám: 063/882-13/2014/SZENTES KHO

Tárgy: *Kajánújfalu oltóvíz hálózatának kialakítási engedélye*

Ügyintéző: ...

e-mail: ...

Ügyfél: ... Zrt. (...)- ...

HATÁROZAT

Az ... Zrt. (...) kérelme alapján, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (6600 Szentes, Kossuth utca 47.) előtt indult, a Kajánújfalu oltóvíz hálózatának átalakítás engedélyezése ügyében, a 6600 Szentes, Nádudvary Jenő utca és a vízmű telepre vezető út kereszteződésénél, valamint a 6600 Szentes Nádudvary Jenő utca végén (15027/4 helyrajzi szám alatti ingatlanon) létesülő egyenként 30 m³ befogadó képességű oltóvíz tározó kialakítására benyújtott kérelemnek helyt adok, tűzvédelmi szempontból, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Ötödik rész XXVI. fejezet 441.§ (1), (2), bekezdésében előírtaknak megfelelően

ENGEDÉLYEZEM

az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett:

1. Kajánújfalu település oltóvíz ellátását biztosítandó 2db, egyenként 30 m³ befogadó képességű oltóvíz tározókat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a hatályos és vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, valamint műszaki követelményekben foglaltak szerint kell felülvizsgáltatni és karbantartani.

Határidő: a használatba vétel időpontja, majd azt követően folyamatosan.

2. Azokról a változásokról, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják a víztárolók vonatkozásában, értesítse az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságot.

Határidő: a használatba vétel időpontja, majd azt követően folyamatosan.

A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (6721 Szeged, Berlini körút 16-18) címzett,– hatóságomnál benyújtandó- 5.000 forint értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

INDOKOLÁS

Határozatom alapját az alábbi tényállás képezi:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (6600 Szentes, Kossuth utca 47.) előtt az ... Zrt. Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.

(IX. 6.) BM rendelet Ötödik rész XXVI. fejezet 441.§ (2) bekezdésére hivatkozva kérelmet nyújtott be a Kajánújfalu oltóvíz hálózatának kialakítási engedélyezése ügyében.

A kérelemben foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tárgyi átalakítás, a fenti feltételek maradéktalan betartása esetén megfelel a tűzvédelmi követelményeknek.

Határozatom az alábbi anyagi jogszabályokon alapul:

1. Kajánújfalu település oltóvíz ellátását biztosítandó 2db, egyenként 30 m³ befogadó képességű oltóvíz tározókat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a hatályos és vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, valamint műszaki követelményekben foglaltak szerint kell felülvizsgáltatni és karbantartani.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 448. § (5) szerint „A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó műszaki követelmények szerint kell felülvizsgálni és karbantartani.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 42. § (1) szerint „Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Továbbá gondoskodik azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.”

2. Azokról a változásokról, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják a víztárolók vonatkozásában, értesítse az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságot.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) szerint „Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.”

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

18. § (1) szerint „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le az eljárást.

A tűzvédelmi hatósági eljáráshoz kapcsolódó ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. október 1.

A kérelmező, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 29. § (1) bekezdése által előírt 3000Ft illetéket leróta.

A határozatom ellen való fellebbezés lehetőségét a KET 98. § (1) bekezdése biztosítja.

Hatáskörömet és illetékességemet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 442.§ (2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet határozza meg.

Szentes, 2014. szeptember 30.

...
**tűzoltósági tanácsos
kirendeltség vezető**
nevében és megbízásából:

...
hatósági osztályvezető

Melléklet: -
Készült: 2 eredeti példányban
Egy példány: 1 lap
Kapja: 1. Irattár
2. ... Zrt. (...)

Iktatószám:	063/882-13/2014/SZENTES KHO.
Jogerő/Határozathozatal dátuma:	2014. október 18.
Közzététel jogcíme:	A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80 /A. § (1) bekezdésének d pontja
Közzététel dátuma:	2014.10.31.
Eljáró hatóság neve:	Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Tárgy:	Kajánújfalu oltóvíz hálózatának kialakításai engedélye
Ügyfél megnevezése, székhelye:	... Zrt. (...)
Publikált dokumentum fájl neve:	063_882_13_2014_SZENTES_KHO
Bíróságon megtámadva:	Igen/ <u>Nem</u>