



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség



503/0976(3)/900(3)

Cím: H-6728 Szeged, Napos út 4.

Tel: +36-62/553-040, Fax: +36-62/553-041, E-mail: szeged.kk@katved.gov.hu

Szám: 061/3465-2 /2014/SZEGED KHO.

Tárgy: Figyelmeztetés a

által üzemeltetett ... szám alatti szálláshely területén 2014. szeptember 25-én tartott átfogó tűzvédelmi ellenőrzés kapcsán.

Ügyintéző:

Tel: 62/553-040

HATÁROZAT

a ... szám alatti szálláshely üzemeltetőjét a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

figyelmeztetésben részesítem.

Felhívom a figyelmét, hogy a szabálytalanságok ismételt megállapítása esetén legalább 430.000 Ft tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. sz.) címzett, a hatóságomhoz benyújtandó, 5.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helyben hagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

INDOKOLÁS

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6728 Szeged, Napos út 4.) 2014. szeptember 25-én a tűzvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartása érdekében tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzést tartott a

által üzemeltetett ... szám alatti szálláshely területén. Az ellenőrzés során az alábbi hiányosságok, szabálytalanságok kerültek megállapításra.

- 1. A szálláshelyen foglalkoztatottak tűzvédelmi oktatásának megtörténtét igazoló dokumentumot nem tudták bemutatni.*
- 2. A szálláshelyre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot nem tudták bemutatni.*
- 3. A szálláshely területén nem volt elhelyezve megfelelő mennyiségű tűzoltó-készülék.*
- 4. A szálláshely területén nem volt kiépítve tűzjelző berendezés.*

5. A szálláshely területén kialakított szobákba nem kerültek kihelyezésre a menekülési útirányt jelző helyszínrajzok, valamint ezek szöveges leírása.

6. A szálláshely elektromos berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálati dokumentumát nem tudták bemutatni.

A szabálytalanságok az alábbi tűzvédelmi jogszabályokat sérti:

1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltakat.

Az 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése:

„A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Továbbiakban: OTSZ) 563. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Az OTSZ 563. § (1) bekezdése:

„A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt az üzemeltetőnek az adott létesítmény területén kell tartania.

Több telephely esetén a dokumentációt az egyes telephelyeken el kell helyezni.”

2. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Az 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése:

„A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magán-személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.”

3. Az OTSZ 591. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat:

Az OTSZ 591. § (1) bekezdés d) pontja:

„A létesítményben a (2) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas – a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken a vonatkozó műszaki követelmények szerint gyártott tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

d) a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az – „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett – alapterület minden megkezdett 600 m² -e után, de legalább szintenként.

4. Az OTSZ 7. melléklet 1. táblázatának 4. sorában foglaltakat:

Az OTSZ 7. melléklet 1. táblázatának 4. sora:

Tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezések létesítése			
	A	B	C
1	A rendeltetés jellege	Beépített tűzjelző berendezés	Beépített tűzoltó berendezés
2	1. Szállásrendeltetés		
4	1.2. Többszintes épületekben, ha egy időben legalább 20 ember elhelyezése biztosított	igen	

5. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltakat.

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (5) bekezdése:

„Az (1) bekezdés b)–e) pontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni.”

6. Az OTSZ 213. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

Az OTSZ 213. § (2) bekezdés b) pontja:

„A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik

b) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hat évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.”

A 2014. szeptember 25-én megtartott átfogó tűzvédelmi ellenőrzésről készült 061/3465-1/2014/SZEGED KHO. számú jegyzőkönyvet az ügyfél a helyszínen átvette.

A fenti szabálytalanságok veszélyeztetik a ... szám alatti szálláshely területén tartózkodók biztonságát.

üzemeltető a szabálytalanságokkal kapcsolatban nyilatkozatot tett, miszerint a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megteszi.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem alkalmazható a 94. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági felhívás.

Az eljárás során megállapításra került, hogy a szám alatti szálláshely üzemeltetése a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. Tv.) 3. § (3) bekezdés alapján mikrovállalkozásnak minősül.

A Kkv. Tv. 12/A. § (1) bekezdése szerint „A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén - az adó- és vámhatósági eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét.”

A szabálytalanság ismételt előfordulása esetén kiszabható bírság mértékét a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 16.,17a.),27.,30.,33.,40. pontjai határozzák meg.

Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban. Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról történő értesítés mellőzésre került, tekintettel arra, hogy az eljárás megindításától számítva 8 napon belül érdemi döntés született.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.

Határozatom a Ket. 71. § (1) bekezdésén és a Kkv. Tv. 12/A. §-án alapul. Hatáskörömet a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

A Ket. 98. § (1) bekezdése értelmében az első fokon hozott határozattal szemben önálló fellebbezésnek van helye, melyet a Ket. 102. § (1) bekezdése szerint annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amelyik a megtámadott döntést hozta. A Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezés elbírálására a 259/2011. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. sz.) jogosult. A fellebbezési eljárásra a Ket. 102-105. §-a az irányadó. A fellebbezési illeték összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése határozza meg.

Szeged, 2014. október 09.

P.H.

kirendeltség-vezető

Készült: 2 eredeti példányban
Egy példány 2 lap
Kapja: 1.
2. Irattár

Iktatószám:	061/3465-2/2014/SZEGED KHO.
Jogerő/határozathozatal dátuma:	2014. november 04.
Közzététel jogcíme:	Jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat
Közzététel dátuma:	2014. november 07.
Eljáró hatóság neve:	Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Tárgy:	<i>Figyelmeztetés a szám alatti szálláshely területén 2014. szeptember 25-én tartott átfogó tűzvédelmi ellenőrzésén tapasztalt hiányosságokkal kapcsolatban</i>
Ügyfél megnevezése, székhelye:	E.V.
Publikált dokumentum fájl neve:	061_3465_2_2014_SZEGED_KHO
Bíróságon megtámadva:	Igen/ <u>Nem</u>