



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: közlemény
Ügyintéző: Kissné dr. Villim Anna
Ügyirat az.: 35600/2567/2019. ált.
E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Tel. szám: +36-62/549-340

K Ö Z L E M É N Y

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú eljárása során hozott döntéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89.§ (1)-(2) bekezdése, továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F.§ (1)-(2) bekezdései értelmében az alábbi közleményt adom ki:

Az eljáró hatóság megnevezése, elérhetőségei: Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6720 Szeged, Berliini krt. 16-18., tel.: +36-62/621-280, e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu, honlap: <http://csongrad.katasztrofavedelem.hu>, ügyfélfogadás: 6728 Szeged, Napos út 4. hétfő, szerda: 9.00-12.00, 14.00-16.00, péntek: 9.00-12.00, tel.: +36-62/549-340)

Az ügy száma: 35600/2567/2019.ált.

Az ügy tárgya: a Nagybánhegyes, 042/24 és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása

Engedélyes neve: CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft. (5662 Csanádapáca, 049. hrsz.)

A közlemény kifüggesztésének és honlapon történő közzétételének napja: 2020. augusztus 31. napja

Az ügy irataiba való betekintés: az érintettek az ügy irataiba az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban ügyfélfogadási időben Hatóságunk ügyfélszolgálatán (6728 Szeged, Napos út 4.) tekinthetnek be.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az Igazgatóság tárgyi ügyben 35600/2567-19/2019.ált. számon határozatot hozott, amely ügyfélfogadási időben, hivatalomban megtekinthető.

A 35600/2567-19/2019.ált. számú határozat rendelkező része:

„H A T Á R O Z A T

Vízikönyvi szám: III/2734

A CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft.

(5662 Csanádapáca, 049 hrsz.)

részére

a Nagybánhegyes, 042/24 hrsz.-ú és a Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett kutas öntözőtelep vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló kérelem alapján indult közigazgatási hatósági **eljárást megszüntető 35600/2567-14/2019.ált. számú végzésemet**

visszavonom

és egyúttal

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a benyújtott kérelem és mellékletei, valamint jelen határozat előírásai alapján **a Nagybánhegyes, 042/24 hrsz.-ú és a Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep** vízilétesítményeit megépítse.

Engedélyezett vízilétesítmények vízügyi objektumazonosítási adatai a következők:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AQO024	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú öntözőtelep 1. sz. kút	Kút
AQO028	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú öntözőtelep 2. sz. kút	Kút
AQO032	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú öntözőtelep 3. sz. kút	Kút
AQO036	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú öntözőtelep 4. sz. kút	Kút
AQO040	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú öntözőtelep 5. sz. kút	Kút
AQO046	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú öntözőtelep 1. sz. kút	Felszín alatti vízelvonási hely
AQO050	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú öntözőtelep 2. sz. kút	Felszín alatti vízelvonási hely
AQO054	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú öntözőtelep 3. sz. kút	Felszín alatti vízelvonási hely
AQO056	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú öntözőtelep 4. sz. kút	Felszín alatti vízelvonási hely
AQO060	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú	Felszín alatti vízelvonási hely

	öntözőtelep 5. sz. kút	
AQO064	CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú öntözőtelep	Öntözőtelep

A tervezett vízellátási műszaki adatai:

Öntözőtelep helye: 4/a: Nagybánhegyes 042/24 hrsz.
4/b: Medgyesbodzás 04/9-14 hrsz.

Öntözőtelep mérete: 4/a: 69 ha
4/b: 24 ha

Az 1., 3. és 5. sz. kutak műszaki adatai:

Kút jele	1. sz.	3. sz.	5. sz.
Kút helye	Nagybánhegyes 042/24 hrsz.	Medgyesbodzás 04/14 hrsz.	Medgyesbodzás 04/9 hrsz.
EOV X (m)	129 997	130 632	130 303
EOV Y (m)	795 597	795 849	796 552
EOV Z	93,7 mBf	93,8 mBf	93,8 mBf
Talpmélység (m)	60,00		
Csővezés	0,0 – 12,0 m Ø 408x6 mm acél 0,0 – 60,0 m Ø280/250 mm KM PVC		
Szűrőzés	30 – 57 m között		
Vízigény	69.000 m ³ /év	24.000 m ³ /év	24.000 m ³ /év

A 2. és 4. sz. kutak műszaki adatai:

Kút jele	2. sz.	4. sz.
Kút helye	Nagybánhegyes 042/24 hrsz.	Medgyesbodzás 04/11 hrsz.
EOV X (m)	130 354	130 515
EOV Y (m)	795 739	796 099
EOV Z	94,1 mBf	93,7 mBf
Talpmélység (m)	30,00	
Csővezés	0,0 – 12,0 m Ø 408x6 mm acél 0,0 – 30,0 m Ø280/250 mm KM PVC	
Szűrőzés	14 – 27 m között	
Vízigény	69.000 m ³ /év	24.000 m ³ /év

Vízhasználati adatok:

Vízellátás: 5 db fűrt kútból
 Igényelt vízmennyiség: 210.000 m³/év
 Vízkészlet jellege: talajvíz és rétegvíz
 vízminőség várhatóan: II. osztály (talajvíz, rétegvíz)
 víztest mennyiségi állapot minősítése: jó (p.2.13.1.) – rétegvíz

Vízhasználat jellege:	jó (sp.2.13.1.) - talajvíz
Vízhasználati időszak:	100% gazdasági célú – öntözés
Víz mérés tervezetten:	időszakos (március 01. – október 31.) vízórával
Öntözés módja:	mikro-szórófejes, csepegtető (mikroöntözés)
Öntözött kultúra:	ipari paradicsom, csemegekukorica, zöldborsó, pattogatni való kukorica, hagymafélék

Az elkészült kutakra felszín alatti aknában elhelyezett kút felsőrész készül, tolózár, vízóra és vízmintavételi csap felszerelésével.

Lekötni kívánt éves vízmennyiség:

• talajvíz:	93.000 m³/év
• rétegvíz:	117.000 m³/év
Összesen:	210.000 m³/év

Az öntözőtechnológia adatai:

Öntöző berendezés:	Csepegtető öntöző berendezés (Linear Center-Pivot)
Szórófejek:	AS-50, I-Wob mikro szórófejek
Nyomóvezeték:	T-Tape LayFlat 100,4 mm x 1,75 mm falvastagsággal

Az öntözés két féle módon történhet, Lineár Center-Pivot mikro szórófejekkel felszerelt öntöző berendezéssel és mobil kivitelű csepegtető egységgel.

Egyéb jellemző adatokat az engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

A létesítés során az alábbiak betartását, illetve figyelembevételét írom elő:

I. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások:

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
2. A kivitelezést a felszíni-, illetve a felszín alatti víz- és földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
3. A kivitelezés során nem okozhatják a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
4. A vízi-létesítményeket úgy kell telepíteni, kialakítani, hogy annak hatása ne érintse károsan a vizek állapotát, más engedélyezett vízi-létesítmények működését, azok elhelyezésére kijelölt vagy igénybe vett térrészt, azok hatásterületét, védőövezetét ill. védőidomát, továbbá hatása ne sértse a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás

követelményeit, ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, élőhelyeket, más környezethasználatokat.

5. Amennyiben a keresőfúrás tapasztalatai jelentős változást okoznak a kút kivitelezésében, úgy ezen vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni. A keresőfúrás tapasztalatai alapján - mennyiségi és minőségi szempontokat is figyelembe véve - a minél sekélyebb vízadót kell megcsapolni.
6. A kutak kivitelezése során az MSZ 22116:2002. szabvány, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkút-fúrás szakmai követelményeiről szóló jogszabály vonatkozó előírásait be kell tartani.
7. A létesítményekre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az építési naplót, továbbá a vízkút kivitelezését szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
8. A létesítményeket a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni, hogy azok kialakítása kizárja azt, hogy a felszín alatti vízbe szennyeződés kerülhessen, továbbá a kifolyó víz esetén szabad vízfolyás keletkezzék.
9. Az elkészült kutakra kúttáblát kell elhelyezni, amely tartalmazza legalább az üzemeltető megnevezését, a kivitelezés évét és a kút kataszteri számát.
10. A munkaterületen a kivitelezés befejezését követően teljes körű tereprende­zést és rekultivációt kell végezni.
11. **Az ATIVIZIG 1133-0007/2019. számú vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltakat tudomásul kell venni és maradéktalanul be kell tartani.**
12. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációról szóló jogszabályban meghatározott dokumentációt kell a hatóságunk részére csatolni, amelynek az általános követelményeken felül tartalmaznia kell az alábbiakat:
 - a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó (a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő tervdokumentáció;
 - a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az erre vonatkozó nyilatkozat a tényleges (abszolút) magassági adatok átvezetésével;
 - a létesítmény műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvét;
 - a kivitelezést követően elvégzett tereprende­zést és rekultivációt igazoló dokumentumokat;
 - a kutak fúrasi naplóját, illetve a fúrasi rétegszelvényt, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) által elkészített kútkataszteri számmal ellátott vízföldtani napló példánya­it;

- a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatok (az igényelt, valamint engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);
- a kutakra felszerelt vízmérő berendezés hitelesítési jegyzőkönyvét, valamint a felszerelést igazoló dokumentumokat;
- a kutak vizének - akkreditált laboratórium által végzett - gáztartalom szerinti vizsgálatára vonatkozó mintavételi és eredménylapot;
- a kutak által termelt víz - akkreditált laboratórium által végzett - minőségi vizsgálatának eredményeit, melynek az általános vízkémiai komponensekre kell kiterjednie;
- az illetékes Vízügyi Igazgatóság üzemeltetéshez adott vagyonkezelői hozzájárulását.

II. Egyéb előírások:

- 1. Az engedélyesnek a kivitelezés megkezdése előtt az I. fokú Vízügyi Hatósághoz be kell nyújtania azon írásos (teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt) dokumentumokat, amellyel igazolja az érintett - jelen határozat kiadásáig tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal nem rendelkező - idegen ingatlanok feletti rendelkezési jogosultságát.**
- 2. A vízjogi létesítési engedély - 1. pontban foglaltak teljesítését követően - feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.**
3. A létesítményeket az engedélyezési tervben foglaltak, valamint jelen határozat előírásai szerint, az engedély érvényességi idejében kell megvalósítani.
4. Ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és az ellenőrzésre jogosultnak felmutatni.
5. A beruházás elhúzódása esetén – megfelelő indokolás mellett – az érvényességi idő lejárta előtt, annak meghosszabbítása kérhető.
6. Az engedélyes személyében beálló vagy a megállapított műszaki adatokat érintő változásokat 30 napon belül a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni az engedélyesnek és jogutódjának is, és az új helyzetnek megfelelően ezen vízjogi engedély módosítását kell kérni – az engedély érvényességi idején belül.
7. A kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról hatóságunkat a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni kell. Az értesítéshez mellékelni kell a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló jogszabály 13. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott, a kútúró és a kút- és geofizikai vizsgálatokat végző személyére, valamint a kútúró berendezésre vonatkozó, jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatát.

8. Az építés befejezése után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról az egyéb érdekeltek tájékoztatása mellett az illetékes vízügyi hatóságot 8 nappal korábban értesíteni kell.
9. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vízilétesítményekre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni Hatóságomtól.
10. Engedélyes köteles a felügyeleti ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani, és az eljárás lefolytatását mindenben elősegíteni.
11. Jelen engedély jogszabály által előírt egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály a BE-02/20/53218-002/2019. számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:

„„I.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt - a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály megkeresésére - indult szakhatósági eljárásban a CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft. (5662 Csanádapáca, Külterület 049 hrsz.) kérelmező ügyfél részére, a Nagybánhegyes és Medgyesbodzás külterületén létesítendő fűrt kutak és öntözőtelep vízjogi létesítési engedélyének kiadásához

hozzájárulok.

II.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szakhat. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 16. cím 9. pontja alapján a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata során megállapítottam, hogy a földtani közeg védelme, valamint hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság védelem, zaj és rezgés elleni védelem, illetve természet- és tájvédelem szempontjából a tervezett beruházás várhatóan nem jár jelentős környezeti hatásokkal, így - hatáskörömbé tartozó szakkérdések tekintetében - környezeti hatásvizsgálati eljárás nem szükséges.

III.

Jelen döntés az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. ””

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BE-02/19/645-6/2019.számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:

„A CDG Kft. (5662 Csanádapáca, 049 hrsz.) megbízásából; az AQUA TEAM Bt. (6725 Szeged, Móra Ferenc utca 4. fsz. 1.) által az I. fokú vízügyi hatóságnál kezdeményezett, a **medgyesbodzásai 04/9-14 és a nagybánhegyesi 042/24 hrsz-ú öntözőtelep** ellátására szolgáló vizilétesítmények megépítéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély kiadása iránti eljárásban a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szempontjából a benyújtott tervdokumentáció és a területre vonatkozó talajvédelmi terv (Kovács Zsolt 5711 Gyula, Cserjés utca 6., tv.sz.eng.sz: 001/2011.; tervsz: Mgr-36/2019.) alapján - az alábbi feltételekkel **talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást** adok.

A beruházással érintett területen a vezeték fektetéshez szükséges 1458,2 méter hosszú fektetőárok nyitásokor **70-110 centiméter** — a talajvédelmi tervben megadott szakaszolással — vastagságban szükséges a termőréteget eltávolítani. A letermelt termőréteget a talajvédelmi terv alapján elkülönítetten kell letermelni, tárolni és a visszatöltést a kitermeléssel fordított sorrendben kell elvégezni úgy, hogy a folyamatos tömörítésről gondoskodni kell, valamint arról, hogy az esetlegesen kitermelt altalaj a felszínen nem maradhat.

A humuszos talajréteget egyenletes vastagságban, a műszaki beavatkozást megelőzően csak a szükséges területeken kell eltávolítani.

A humuszmentési munkafolyamat megvalósítása során, a kivitelező minden esetben köteles az optimális humuszmentés megvalósítására törekedni.

A munkaterületből kitermelésre kerülő, másodlagos - gyengébb minőségű - földtömeget úgy kell deponálni, hogy a humuszos (mentendő) réteggel ne keveredjen a kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt.

Altalajt a felszínen elteríteni tilos.

A termőréteg kedvező tulajdonságainak megőrzéséről az eltávolítás, a tárolás és az elhelyezés során a lehetőségekhez mérten gondoskodni kell.

A beavatkozási területet a műszakilag lehetséges lehető legkisebb területre kell korlátozni.

A humusz depóniák kialakításánál külön figyelmet kell fordítani a szél-, és vízerózió következtében bekövetkező degradációjának, és az erodálódott talajanyag környező területekre jutásának megakadályozására. A beavatkozás során a munkaterületből kitermelt, humuszos réteg alatti anyagokat szintén elkülönítetten a munkaterület másik oldalán, körültekintően kell tárolni felhasználásáig.

A fúrás során felszínre került altalajt a területen elhelyezni még átmenetileg is tilos, valamint a szűrőmosatás és a maximális vízhozam elérése érdekében folytatott szivattyúzás során kiemelt talajvíz termőföldön tartós vízborítást nem okozhat.

A munkálatok befejezését követően a talaj természetes rétegrendjének megfelelően kell megkezdeni a munkaterület visszatöltését, vagyis figyelemmel kell lenni arra, hogy a differenciáltan letermelt talajrétegek a természetes sorrendnek megfelelően kerüljenek visszaterítésre, s a visszatöltés során a humuszos rétegben káros mértékű tömörödés ne következzen be.

A gépi felszín-egyengetést követően a letermelt humusztartalmú talajréteget egyenletesen kell elteríteni a munkaterület széles sávjában. A mentett termőréteget úgy kell elhelyezni, hogy az, az eredeti talajjal szorosan összefüggő termőréteget képezzen. A letermelt termőréteg teljes mennyiségét a műszaki beavatkozással érintett termőföldön kell felhasználni.

A rekultivációs munkafolyamatoknak a munkálatok által érintett teljes területegységre kell végrehajtani az alábbiak szerint:

- *A munkálatok kivitelezése során keletkezett terepegyenetlenségeket földmunkagéppel vagy mezőgazdasági tolólapos munkagéppel **meg kell szüntetni.***
- *A **taposási károkat**, illetve a **talaj tömörödést** mélylazítással kell megszüntetni, 40 cm mélységben 50 cm késtávolságot alkalmazva (légszáraz talaj esetén).*
- *A **szántó művelési ágú területen** a talajélet beindítása, a talaj-mikroorganizmusok, a mikrobiológiai tevékenység helyreállítása érdekében a szántó művelési ágban maradó területeket 25 t/ha szerves istállótrágya kiszórása és talajba forgatása szükséges. Tilos a trágya kijuttatása október 31. és február 15. között. Mező-, erdőgazdasági területre éves szinten szerves trágyával kijuttatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értékét.*
- *Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy a letermelt humuszt a beruházással érintett területén lehet felhasználni. Az ott fel nem használt humuszos termőréteg után a termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 55. §-a alapján talajvédelmi járulékot kell megfizetni.*
- *Minden egyéb, itt külön ki nem emelt vonatkozásban a talajvédelmi terv megállapításai az irányadók.*

A szakhatósági állásfoglalás önállóan nem fellebbezhető csak az engedélyező hatóság által kiadott határozattal szemben lehet élni jogorvoslati kérelemmel.

A kérelmező az eljárásra előírt 50.000,- Ft. igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A jogorvoslati eljárás díja 25.000,- Ft, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény-és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya 1002300200302216-00000000 számú számlájára kell befizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell csatolni.”

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a BE-06/NEO/1386-2/2019. számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:

„A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalát, mint I. fokú (közigazgatási) hatóságot a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkereste a CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft. (5662 Csanádapáca, 049. hrsz.), mint kérelmező megbízásából az AQUA TEAM Bt. (6725 Szeged, Móra u. 4. fsz.1.) által a Nagybánhegyes, 042/24 hrsz és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti öntözőtelep 5 db öntözőkútja vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása ügyében. A szakhatósági hozzájárulást közegészségügyi szempontból

az alábbi feltételekkel adom meg:

A vízellátó rendszer (kút, hálózat) időszakos karbantartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni kell.

A vízhasználattal járó ártalmak érdekében biztosítani kell a kutak 10 méteres környezetének

külső szennyeződésektől való védelmét.

Az eljárás során 23.900,- Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel eljárási költségként, melyet a kérelmező köteles viselni.

Jelen szakhatósági hozzájárulás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az kizárólag az i. fokú vízügyi hatóság által kiadott határozat, illetve eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az engedély hatálya 2022. április 30. napja

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettségre és a fizetési kötelezettség alóli mentességre, valamint részbeni mentességre vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgt.) 15/A-15/E. § rendelkezéseit a jelen engedélyhez mellékelt VKJ tájékoztató figyelembevételével kell alkalmazni.

Amennyiben vízkészletjárulék fizetési kötelezettsége van, azt a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet szerint a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01040016-00000000 számú számlára kell befizetni.

Ügyfél a Vgt. 31.§ (2) bekezdése alapján a díjfizetési kötelezettség alól mentesül.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül elektronikus úton benyújtható fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díjmentes.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.”

”

A 35600/2567-19/2019.ált. számú határozat indoklásának kivonata:

A CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft. (5662 Csanádapáca, 049. hrsz.) megbízásából az AQUA TEAM Bt. (6725 Szeged, Móra út 4. fsz. 1.) 2019. május 3. napján a Nagybánhegyes, 042/24 hrsz.-ú és a Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be Igazgatóságunk.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy Ügyfél a hiánypótlásra felhívó végzésekben foglaltaknak, az azokban megállapított teljesítési határidőben nem tett teljeskörűen eleget, ezért általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.tv (Ákr.) 47.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra való tekintettel – figyelemmel a 81. §-ra –, Hatóságom a 35600/2567-14/2019.ált. számú végzésében a vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárást megszüntetette.

A kiadott 35600/2567-14/2019.ált. számú végzéssel szemben az ügyfél CDG Kft. a rendelkezésére álló törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, amelynek mellékletéül benyújtotta a fellebbezési eljárás illetékének megfizetését igazoló bizonylatot, az ingatlan egyes tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatát, illetve a fellebbezési eljárás során kiadott 35600/2567-17/2019. ált. számú hiánypótlásra felhívó végzés teljesítéseként csatolta a CDG Kft. teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról hogy a vízilétesítmények kivitelezésének megkezdéséig rendelkezni fog az érintett ingatlanok vonatkozásában a vízilétesítmény megépítésével összefüggésben létrejövő megállapodással.

A vízügyi hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) bekezdése d) pontja szerint a létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell, ha a tervezett vízhasználat, vízimunka elvégzése, vízilétesítmény megépítése, üzemeltetése vagy megszüntetése **termőföldet érint** vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy részeként valósul meg, **azonban az ingatlan nem az engedélyes tulajdona** - a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgálat alapításának (Vgtv. 20. § (1) bekezdés), az országos közút és tartozékai, illetve a törzshálózati vasúti pálya és tartozékai víztelenítését szolgáló közcélú vízilétesítmény elhelyezésének (Vgtv. 20. § (3a) bekezdés), a környezeti kármentesítési célú vízilétesítmények elhelyezésének (1995. évi LIII. törvény 101. § (4) bekezdés) esetét kivéve -, a létesítő (kérelmező) **nyilatkozatának fennállását arról, hogy rendelkezik vagy a kivitelezés megkezdéséig rendelkezni fog az érintett ingatlan vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal, illetve a tervezett vízhasználat, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével összefüggésben létrejött vagy létrejövő megállapodással.**

A benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok és engedélyes nyilatkozatában foglaltak alapján **a kivitelezés megkezdése előtt**, jelen határozat rendelkező részben előírtak alapján, **be kell nyújtani az elsőfokú vízügyi hatósághoz a Nagybánhegyes 042/24 hrsz. alatti ingatlan** vonatkozásában az ingatlan alábbi tulajdonosainak, még hiányzó, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát a vízilétesítmények megépítéséhez: **Rácz Imre** (2889 Súr, Rákóczi u. 6/A), **Fehér Attila** (2085 Pilisvörösvár, Rózsa u. 23.), **Fiala Éva** (6763 Szatymaz, II. Körzet T. 001901/43.) illetve a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló **Nemzeti Földügyi Központ** hozzájáruló nyilatkozatát.

Az ATIVIZIG 1133-0007/2019. számú vagyionkezelői nyilatkozatában foglaltak szerint:

*„A Vízyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT2) a medgyesbodzasi és nagybánhegyesi ingatlanok az 1., 3. és 5. sz. **kutak** esetében p.2.13.1. jelölésű, Maros-hordalékkúp elnevezésű **porózus** víztestre esnek. Ezt a víztestet a VGT2 öt teszt alapján végzett minősítése szerint mennyiségi vonatkozásában **jó** állapotba sorolja, az igényelt vízmennyiség valószínűsíthetően rendelkezésre áll.*

*A Vízyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT2) a medgyesbodzasi és nagybánhegyesi ingatlanok a 2. és 4. sz. **kutak** esetében sp.2.13.1. jelölésű, Maros-hordalékkúp elnevezésű **sekély porózus** víztestre esnek. Ezt a víztestet a VGT2 öt teszt alapján végzett minősítése szerint mennyiségi vonatkozásában **jó** állapotba sorolja, az igényelt vízmennyiség valószínűsíthetően rendelkezésre áll.”*

A benyújtott kérelmet és kiegészítéseket, valamint a 35600/2567-14/2019.ált. számú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezést és mellékleteit megvizsgálva megállapítottuk, hogy a tevékenység a rendelkező részben megadott előírások betartása esetén megfelel a hatóságunk hatáskörébe tartozó hatályos jogszabályi követelményeknek, vízgazdálkodási érdekeket nem sért, így a rendelkező rész szerinti tartalommal került sor a vízjog létesítési engedély kiadására.

Előírásainkat az alábbi jogszabályokra hivatkozva tettük:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. címének vonatkozó pontjai alapján az eljárásba bevont szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat megadták:

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BE-02/20/53218-002/2019. számon;

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BE-02/19/645-6/2019.számon;

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a BE-06/NEO/1386-2/2019. számon

A határozatot az 1995. évi LVII. törvény 28. – 30. §, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § -ában foglaltak alapján hozta meg Hatóságunk.

A fentieknek megfelelően a hatósági határozatról készült közleményt közhírré tettem.

Kelt: Szeged, *elektronikus bélyegző szerint*

Szatmári Imre t. dandártábornok
főtanácsos megyei igazgató
nevében és megbízásából:

Pusztai László
szolgálatvezető-helyettes

Mell.:	-
Terjedelem:	7 lap/13 oldal
Ügyfelek:	
1.	Csiffáry Julianna (5600 Békéscsaba, Gyár u. 17.)
2.	Domány Gáborné (5668 Nagybánhegyes, Arany János u. 13.)
3.	Péliné Csiffáry Tünde (5948 Kaszaper, Kossuth u. 63.)
4.	Ribánszki Pálné (5669 Nagybánhegyes, Medgyesi u. 38.)
5.	Kovács János (5667 Nagybánhegyes, Árpád u. 6.)
6.	Hammer Vendel (5668 Nagybánhegyes, Szabadság u. 52.)
7.	Hammer Vendelné (5668 Nagybánhegyes, Szabadság u. 37.)
8.	Pipis Mihályné (5668 Nagybánhegyes, Vásárhelyi u. 6.)
9.	Szentandrászki Mihály (5668 Nagybánhegyes, Bartók u. 14.)
10.	Szentandrászki Mihályné (5668 Nagybánhegyes, Úttörő u. 14.)
11.	Kender József Lajos (5668 Nagybánhegyes, Bartók Béla u. 4.)
12.	Kender József Lajosné (5668 Nagybánhegyes, Bartók Béla u. 10.)
13.	Ribárszkiné Csabina Ágnes (5668 Nagybánhegyes, István király u. 1.)
14.	Kovács Mihály (5948 Kaszaper, Dózsa u. 1.)
15.	Rácz Imre (2889 Súr, Rákóczi u. 6/a)
16.	Kovács Gizella (5700 Gyula, Pósteleki u. 45.)
17.	Kovács Gabriella (5700 Gyula, Pósteleki u. 45.)
18.	Csicsely Sámuel (5800 Mezőkovácsháza, Nyírfá u. 2.)
19.	Fehér István (5668 Nagybánhegyes, Kinizsi u. 11.)
20.	Bányász Mihályné (5668 Nagybánhegyes, Ady u. 6.)
21.	Czibula Ibolya (6645 Felgyő, Béke u. 7.)
22.	Legény János (4080 Hajdunánás, Irányi u. 46.)
23.	Fehér Attila (2085 Pilisvörösvár, Rózsa u. 23.)
24.	Balogh Vilmos (5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 7.)
25.	Mile Ferenc (5668 Nagybánhegyes, Bocskai u. 2.)
26.	Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.)
27.	Geebelen Anett (5662 Csanádapáca, Tanya 49.)
28.	Geebelen Ivett (5662 Csanádapáca, Tanya 49.)
29.	Geebelen Melinda (5662 Csanádapáca, Tanya 49.)
30.	Geebelen Laura (5662 Csanádapáca, Tanya 49.)
31.	Zahorecz Judit Éva (Gyomaendrőd, Tanya VII. 253.)
32.	Popon Péter (5800 Mezőkovácsháza, Fáy András u. 50.)
33.	Fiala Éva (6763 Szatymaz, II. körzet tanya 001901/43.)
34.	Geebelen Christophe (5662 Csanádapáca, Tanya 49.)
35.	Dr. Urbán Jánosné (6821 Székkutas, Kossuth u. 23.)
36.	Dr. Szikszai József (5667 Nagybánhegyes, Jókai u. 19/C)
37.	Szikszai József Tamás (5667 Nagybánhegyes, Jókai u. 19/C)
38.	ATIVIZIG (6720 Szeged, Stefánia út 4.)
39.	Szentandrászki Katalin (5948 Kaszaper, Bajcsy Zs. u. 6.)
40.	Nagyné Szentandrászki Anikó (5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 136.)
41.	Ribárszki Dzsénifer Szilvia (5668 Nagybánhegyes, István király u. 1.)
42.	Csiffáry Károlyné (5600 Békéscsaba, Gyár u. 17.)
43.	Kender Ferencné (5668 Nagybánhegyes, Bocskai u. 13.)
44.	Kovácsné Szőke Gizella (5700 Gyula, Pósteleki u. 45.)
45.	Ribárszkiné Gabina Ágnes (5668 Nagybánhegyes, István király u. 1.)
46.	OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8.)
47.	NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)
48.	FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.)
49.	Ribárszki Attila (5668 Nagybánhegyes, István király u. 1.)
50.	Szarvas és Vidéke körzeti Takarékszövetkezet (5540 Szarvas, Szabadság út 30.)